

### **1. European Parliament adopted on 11 September 2012**

in multi-apartment and multi-purpose buildings with a central heating/cooling source or supplied from a district heating network or from a central source serving multiple buildings, individual consumption meters shall also be installed *by 31 December 2016*

**2. DPR 59** obbligo della contabilizzazione su tutto il territorio nazionale quando si sostituisce la caldaia ma senza vincoli temporali.

### **3a. Decreto Regione LOMBARDIA:**

- obbligo entro 1/8/13 per centrali di potenza > 116,4KW a gasolio se realizzate ante 1/8/98, a gas se trasformate prima del 1/8/97 e teleriscaldamento con scambiatore ante 1/8/98
- obbligo entro 1/8/14 per tutti gli altri impianti

**3b. Decreto Regione PIEMONTE:** obbligo per tutti gli impianti entro 1/9/14

**3c. Decreto Regione LAZIO:** obbligo per tutti gli impianti entro 1/9/14

# QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE

## D.P.R. 59/09 – Regolamento di attuazione D.Lgs. 192

### Art.4 – Comma 10: Obbligo della contabilizzazione

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, **in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa**

### Art.4 – Comma 11: Caratteristiche tecniche

Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare **un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore.** Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI